



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4350CO0169

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	GC Grosshandel Contor GmbH Altenwall 6, D-28195 Bremen
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Gaszählerverschraubung (4350)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gaszählerverschraubung für Einstutzen-Gaszähler mit integriertem Kugelhahn in Eck- oder Durchgangsform, wahlweise mit Thermisch Auslösender Absperreinrichtung (TAE) oder Gasströmungswächter (GST)
Modell <i>model</i>	EGKH...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 20231222 vom 22.12.2023 (TTR) Baumusterprüfung: 157063aE1/17192 vom 27.05.2013 (GWI) Baumusterprüfung: 157063aT0/17027 vom 27.05.2013 (GWI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 331 (01.04.2016)- in Anlehnung (siehe Bemerkung) DIN 3376-2 (01.02.2005)- in Anlehnung (siehe Bemerkung) DVGW CERT ZP 4110 (26.02.2024)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 27.05.2025 / 24-0376-GNR

70028-04-A-DE

30.09.2024 Bd B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
EGKH...	Nennweite: DN 25	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
EGKH...	in Eckform
EGKH...	in Durchgangsform
EGKH...	Druckstufe: MOP 5/B0,1 ohne TAE bzw. C1 mit TAE
EGKH...	Druckstufe: MOP 5/C0,1 ohne TAE bzw. C5 mit TAE
EGKH...	Druckstufe: MOP 5/C0,1

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Anschlussarten:

- Beiderseitig Außengewinde G 1 3/8 nach ISO 228-1 zur Aufnahme einer Tülle nach DIN 3436 sowie Überwurfmutter nach DIN 3292-1 oder
- Beiderseitig Innengewinde Rp1 oder beiderseitig Außengewinde R1, jeweils nach DIN EN 10226-1 oder
- Beiderseitig Pressanschluss da = 22 mm oder da = 28 mm nach DVGW G 5614, wahlweise mit Integral-TAE nach DIN 3586 oder GST nach DVGW VP 305-1 im Eingang oder
- Eingangsseitig Außengewinde R1 nach DIN EN 10226-1 und ausgangsseitig Pressanschluss da = 22 mm oder da = 28 mm nach DVGW G 5614 oder
- Eingangsseitig Außengewinde R1 nach DIN EN 10226-1 und ausgangsseitig Außengewinde G 1 3/8 nach ISO 228-1 zur Aufnahme einer Tülle nach DIN 3436 sowie Überwurfmutter nach DIN 3292-1 oder
- Eingangsseitig Außengewinde R1 nach DIN EN 10226-1 und ausgangsseitig Außengewinde R1 nach DIN EN 10226-1

Anschluss am Gaszählerausgang: G 2A nach ISO 228-1 mit Prüfschraube, Prüfoffnung max. d = 1 mm

Thermische Belastbarkeit: +650 °C

Zul. Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C

Die Kombination des Gaszähleranschlusstücks mit dem Kugelhahn befindet sich in einem Gehäuse, sodass die Prüfung und Zertifizierung nur in Anlehnung an die genannten Prüfgrundlagen durchgeführt wurde.

Der Kugelhahn ist für eine Zugabe von 100 Vol.-% Wasserstoff gemäß DVGW CERT ZP 4110 geeignet.