



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4350CU0372

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	GC Grosshandel Contor GmbH Altenwall 6, D-28195 Bremen
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Gaszählerverschraubung (4350)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gaszählerverschraubung für Zweistutzen-Gaszähler, optional mit integriertem Kugelhahn in Durchgangsform wahlweise mit TAE oder wahlweise mit Gasströmungswächter
Modell <i>model</i>	ZGKH...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 20240108 vom 08.01.2024 (TTR) Baumusterprüfung: 19/166/4350/312 vom 25.09.2019 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 3376-1 (01.02.2005)- in Anlehnung (siehe Bemerkung) DVGW CERT ZP 4110 (26.02.2024)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	25.09.2025 / 24-0376-GNR

70026-C14-A-0E

30.09.2024 Bd B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

A. W. Z.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
ZGKH-STD-25	Nenndruckstufe: MOP 5/C0,1 Nennweite: DN 25	mit integriertem Kugelhahn
ZGKH-P-STD-25	Nenndruckstufe: MOP 5/B0,1 Nennweite: DN 25	mit integriertem Kugelhahn
ZGKH-TAE-25	Nenndruckstufe: MOP 5/C5 Nennweite: DN 25	mit integriertem Kugelhahn mit TAE
ZGKH-P-TAE-25	Nenndruckstufe: MOP 5/C1 Nennweite: DN 25	mit integriertem Kugelhahn mit TAE
ZGKH-GS-25	Nenndruckstufe: MOP 5/C0,1 Nennweite: DN 25	mit integriertem Kugelhahn mit Gasströmungswächter
ZGKH-P-GS-25	max. Betriebsdruck: 0,015...0,1 bar Nenndruckstufe: MOP 5/B0,1 Nennweite: DN 25	mit integriertem Kugelhahn mit Gasströmungswächter
ZGKH-FITT-25	max. Betriebsdruck: 0,015...0,1 bar Nenndruckstufe: MOP 1 Nennweite: DN 25	
ZGKH-P-FITT-25	Nenndruckstufe: MOP 5/C1 Nennweite: DN 25	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die Prüfung und Zertifizierung der Gaszählerverschraubung erfolgte hinsichtlich der Maße (Bauform) in Anlehnung an DIN 3376-1.

Umgebungstemperatur: -20...+60°C.

Die Gasarmatur ist für eine Zugabe von 100 Vol.-% Wasserstoff gemäß DVGW CERT ZP 4110 geeignet.